



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
 регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО
 www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
 ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32311.OC03.ПБ01.1687
 (номер сертификата соответствия)

002291

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
 местонахождение заявителя)

ООО «ДОМ» Юридический адрес: 143404, Мрсковская область, Красногорск, ул. Ленина
 11А Помещ. 15. ИНН: 5024232338. ОГРН: 1235000057676. Номер телефона/факс:
 +79177201333. Электронная почта: D0m34@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
 местонахождение изготовителя)

ООО «ДОМ». Адрес места осуществления деятельности: 404130, город Волгоград, ул.
 Портовая, дом 5. ИНН: 5024232338. ОГРН: 1235000057676. Номер телефона/факс:
 +79177201333. Электронная почта: D0m34@yandex.ru

**ОРГАН ПО
 СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и
 местонахождение органа по
 сертификации, выдавшего
 сертификат соответствия)

ОС «ГОСТСТАНДАРТ» Общества с ограниченной ответственностью
 «ГОСТСТАНДАРТ». Место нахождения: 125430, город Москва, Митинская ул, д. 48,
 этаж 1 помещ. VII ком. 5. Телефон: +79034451952. Адрес электронной почты:
 openkarprosm@yandex.ru. ОГРН: 5187746010304. Свидетельство об уполномочивании №
 ARTALIX.RU.32311.OC03. Дата регистрации свидетельства: 11 апреля 2024 года.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
 ПРОДУКЦИЯ**

(информация о
 сертифицированной продукции,
 позволяющая провести
 идентификацию)

Лист кровельный полимерный.
 Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
 ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных
 стандартов, стандартов
 организаций, сводов правил,
 условий договоров на
 соответствие требованиям
 которых проводилась
 сертификация)

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях
 пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Код ОКПД2
 22.23.19
 Показатели: ГОСТ 30244-94 метод 2 (группа горючести – Г4 Код ТН ВЭД
 – сильно горючие); ГОСТ 30402-96 (группа воспламеняемости 392590
 В2 – умеренно воспламеняемые); ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18
 (коэффициент дымообразующей способности составляет ДЗ –
 высокое), ГОСТ Р 51032-97 (группа распространения пламени
 РП4 – сильно распространяющие)

**ПРОВЕДЕННЫЕ
 ИССЛЕДОВАНИЯ
 (ИСПЫТАНИЯ) И
 ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 32311.ИЛ03.ПБ2359 от 05.06.2024 года, выдан испытательной
 лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ГОСТСТАНДАРТ».
 Свидетельство об уполномочивании № ARTALIX.RU.32311.ИЛ03 от 11.04.2024 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
 сертификации в качестве доказательств
 соответствия продукции)

Заявка № ПБ01.Н001687 от 28.05.2024 г., Акт отбора образцов №
 ПБ01.Н001687 от 29.05.2024 г., сертификат соответствия системы
 менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС
 RU.32311.OC03.СМК01.2881 от 05.06.2024 года, выдан ОС ООО
 «ГОСТСТАНДАРТ» свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC03»,
 ТУ 22.23.19-001-55118020-2024. Лист кровельный полимерный.
 Технические условия.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.06.2024 г. по 05.06.2027 г.



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Камышова А.Ф.

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Тишкова А. С.